



FAIRVIEW LTD.

1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

ANSI Z21.69/CSA 6.16
American National Standard / CSA Standard
for Gas Convenience Outlets.

GAS-FLO® MOVEABLE APPLIANCE CONNECTOR



WARNING

BE SURE ALL INSTRUCTIONS ARE READ AND UNDERSTOOD BEFORE INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN AN EXPLOSION OR FIRE CAUSING SEVERE INJURY OR DEATH.

Warning

Proper application, installation and maintenance of this connector are essential. Users should obtain further information if there are any doubts or questions by contacting a qualified Gas contractor or dealer.

Caution

This connector should be installed and adjusted by a qualified Gas technician. If you are not a qualified technician please contact a qualified gas technician for installation.

1. This **GAS-FLO®** Moveable Appliance Connector complies with the standard for connectors for moveable gas appliances, ANSI Z21.69/CSA 6.16
2. The Moveable Appliance Connector and connected gas lines must be installed in compliance with the Codes and Standards in place in the jurisdiction where the connector is to be installed.
3. Do not modify this Moveable Appliance Connector, if the connector does not fit your requirements return to place of purchase and acquire the correct connector or kit for your installation.
4. If any of the components within this Moveable Appliance Connector are damaged return to place of purchase and acquire a new Moveable Appliance Connector.
5. The gas outlet must be in the same room as the gas-fired equipment and the connector must not be concealed within or run through any wall, floor, or partition.
6. All parts of the union supplied with the connector must be used, and no attempt shall be made to assemble union nuts directly to pipe threads.
7. Thread Tape or Sealant shall be used on all pipe threads and shall be U.L. & U.L.C. Listed PTFE Thread Sealant Tape or CSA Certified Thread Sealant Compound
8. The connector must not be kinked, twisted or torqued.
9. Connectors are for use only on piping systems having fuel gas pressure not in excess of ½ psi(3.5kPa)
10. For moveable appliance installation (e.g., appliances factory-equipped with casters), flexing and bending should be limited to the needs of pulling and pushing the appliance in and out for cleaning, maintenance or installation.
11. Contact with foreign objects or substances must be avoided.
12. An accessible manual shutoff valve must be installed at the outlet of the gas supply piping system upstream of the connector.
13. Final assembly must be tested for leaks.

Warning

Never check for leaks with an open flame, do not check for leaks using ammoniated or chlorinated household type detergents, these can cause cracks to form on the metal, tubing and brass fittings. Leak test solutions may cause corrosion. Water-rinse tested connections after leak test. To check gas supply piping system for leakage see the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or Natural Gas and propane Installation Code, CSA B149.1

RESTRAINING DEVICE

The recommended restraining device for castered appliances is the **GAS-FLO®** restraining cable, ACM-GAS-RCP-* series. This restrainer should be inspected as part of the regular maintenance and safety procedures. Restraining device shall be connected at all times during operation of appliance. Ensure restraining cable is safely anchored to wall to prevent injury.

Caution

Moveable Appliance manufacturer’s instructions and National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or Natural gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 for location and clearances to combustibile materials must be followed when the appliance is connected to the gas line and while in use.

Warning

Connector is for use on the original appliance at the original location only. **DO NOT REUSE** connector when an appliance is being replaced or moved to a different location. Moving the appliance within the same kitchen footprint is acceptable for using the same connector.



OAKVILLE, ON. CANADA L6H 6G1 / WHEATFIELD, N.Y. U.S.A. 14120

GAS-FLO® is a registered trademark of Fairview

Form: YY-INSTRUCT-ACM
Version 17-08.0

GAS-FLO® CONNECTEUR D'APPAREIL MOVEABLE



AVERTISSEMENT

S'ASSURER QUE TOUTES LES INSTRUCTIONS SONT LUES ET COMPRISES AVANT L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'UTILISATION. L'OMISSION DE LE FAIRE PEUT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE CAUSANT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Avertissement

Une application correcte, l'installation et l'entretien de ce connecteur sont essentiels. Les utilisateurs doivent obtenir plus d'informations s'ils ont des doutes ou des questions, ils peuvent aussi communiquer avec un entrepreneur ou un revendeur qualifié de Gaz.

Mise en gard

Ce connecteur doit être installé et réglé par un technicien qualifié en Gaz. Communiquez avec un entrepreneur ou un revendeur qualifié de Gaz pour l'installation.

1. Ce connecteur d'appareil mobile **GAS-FLO®** est conforme à la norme des connecteurs d'appareils à gaz mobiles, ANSI Z21.69/CSA 6.16
2. Le connecteur d'appareil mobile et les conduites de gaz connectés doivent être installés en conformité avec les codes et normes en vigueur dans la juridiction où le connecteur doit être installé.
3. Ne pas faire des modifications sur ce connecteur d'appareil mobile, si le connecteur ne satisfait pas vos besoins retournez au lieu d'achat et d'acquérir le bon connecteur ou le kit pour votre installation.
4. Si l'un des composants à l'intérieur de ce connecteur d'appareil mobile est endommagé retournez au lieu de l'achat et munissez-vous d'un nouveau connecteur d'appareil mobile.
5. La sortie de gaz doit se faire dans la même pièce que l'équipement de gaz et le connecteur ne doit pas être caché à l'intérieur ou à travers un mur, un plancher, ou une partition.
6. Toutes les parties de l'union fournie par le connecteur doivent être utilisées, et aucune tentative ne doit être faite pour assembler les écrous et raccords directement aux filets du tuyau.
7. Le filetage ou l'étanchéité doit être utilisé sur tous les conduits de tuyaux et doit être listé PTFE comme étanche selon U.L. ULC et énuméré ou certifié composé étanche CSA.
8. Le connecteur ne doit pas être plié, tordu ou trop serré.
9. Les connecteurs sont à utiliser uniquement sur les systèmes de canalisations de gaz à combustible n'ayant pas de pression de plus de ½ psi (3.5kPa)
10. Pour l'installation de l'appareil mobile (p. ex., les appareils munis des roulettes), la torsion et à la flexion doivent être limités aux besoins de l'appareil lors de la poussée et du tirage en dehors pour le nettoyage, l'entretien ou l'installation.
11. Les contacts avec des objets ou substances doivent être évités.
12. Une soupape d'arrêt manuelle accessible doit être installée à la sortie de la tuyauterie du système d'approvisionnement à gaz en amont du connecteur.
13. L'assemblage final doit être testé pour vérifier les fuites.

Avertissement

Ne jamais vérifier l'étanchéité à l'aide d'une flamme, évitez de vérifier les fuites à l'aide du 'phosphate ammonié ou chloré ou les types de détergents ménagés, ceux-ci peuvent causer la formation de fissures sur le métal, les tubes et raccords en laiton. Les solutions d'essai de fuite peuvent provoquer une corrosion. Raccordement au rinçage à l'eau après test d'étanchéité. Pour vérifier le système de tuyauterie d'alimentation en gaz pour les fuites, voir le Code national de carburant, ANSI Z223.1 / NFPA 54 ou Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1

DISPOSITIF DE RETENUE

Les dispositifs de protection recommandés pour les appareils mobiles sont les câbles de retenue **GAS-FLO®**, série' ACM-GAZ-RCP-*. Ce rétenteur devrait être inspecté dans le cadre de l'entretien régulier et lors des procédures de sécurité. Le dispositif de retenue doit être connecté à tout moment pendant le fonctionnement de l'appareil. Le câble de retenue assure la sécurité pour le mur afin d'éviter les blessures.

Mise en Gard

Les instructions du fabricant de l'appareil mobile et le Code national de carburant, ANSI Z223.1 / NFPA 54, ou Code d'installation de gaz naturel et de propane, CSA B149.1 pour l'emplacement et les dégagements des matériaux combustibles doivent être suivis lorsque l'appareil est connecté à la ligne de gaz et Pendant son utilisation.

Avertissement

Le connecteur est à utiliser sur l'appareil d'origine à emplacement d'origine uniquement. NE PAS REUTILISER l'appareil lorsqu'il est remplacé ou déplacé vers un autre emplacement. Le déplacement de l'appareil dans le même enceinte de la cuisine est acceptable pour l'utilisation du même connecteur.

GAS-FLO® CONECTOR PARA APARATOS MÓVILES



Advertencia

ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO. SI NO LO HACE PUEDE PRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN O UN INCENDIO QUE CAUSE LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Advertencia

La aplicación correcta, la instalación y el mantenimiento de este conector son esenciales. Los usuarios deben obtener más información si tienen dudas o preguntas contactando a un contratista o distribuidor de gas calificado.

Precaución

Este conector debe ser instalado y ajustado por un técnico de gas calificado. Póngase en contacto con un contratista calificado.

1. Este Conector **GAS-FLO®** para aparatos móviles cumple con el estándar para conectores para aparatos de gas móviles, ANSI Z21.69/CSA 6.16
2. El Conector del Aparato Móvil y las líneas de gas conectadas deben instalarse de acuerdo con los Códigos y Normas vigentes en la jurisdicción donde se va a instalar el conector.
3. No modifique este Conector de Dispositivo Móvil, si el conector no se ajusta a sus necesidades, vuelva al lugar de compra y adquiera el conector o kit correcto para su instalación.
4. Si alguno de los componentes de este conector de aparatos móviles está dañado, vuelva al lugar de compra y adquiera un nuevo conector de dispositivo móvil.
5. La salida de gas debe estar en la misma habitación que el equipo de gas y el conector no debe ser oculto dentro o pasar por cualquier pared, piso o partición.
6. Se deben utilizar todas las partes de la unión suministradas con el conector y no se debe intentar ensamblar las tuercas de unión directamente a las roscas de los tubos.
7. Cinta adhesiva o sellador se debe utilizar en todos los hilos de la tubería y será U.L. & U.L.C. Listado Cinta de sellador de rosca de PTFE o CSA Certified Thread Sealant Compound
8. El conector no debe estar doblado, torcido o torcido.
9. Los conectores son para uso solamente en sistemas de tuberías que tengan una presión de gas combustible que no exceda 1/2 psi (3.5kPa)
10. Para la instalación de aparatos móviles (p. Ej., Aparatos equipados con ruedas), la flexión y el plegado deben limitarse a las necesidades de tirar y empujar el aparato para su limpieza, mantenimiento o instalación.
11. Se debe evitar el contacto con objetos o sustancias extraños.
12. Una válvula de cierre manual accesible debe instalarse en la salida del sistema de tuberías de suministro de gas aguas arriba del conector.
13. El ensamble final debe ser probado para detectar fugas.

Advertencia

Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, no revise si hay fugas usando detergentes amoniacados o clorados, éstos pueden causar grietas en el metal, los tubos y los accesorios de latón. Las soluciones de prueba de fugas pueden causar corrosión. Enjuague con agua después de la prueba de fugas. Para verificar el sistema de tuberías de suministro de gas para detectar fugas, consulte el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54, o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1

DISPOSITIVO DE RESTRICCIÓN

El dispositivo de retención recomendado para los aparatos del cable de restricción **GAS-FLO®**, ACM-GAS-RCP-* series. Este contenedor debe ser inspeccionado como parte de los procedimientos de mantenimiento y seguridad regulares. El dispositivo de restricción debe estar conectado en todo momento durante el funcionamiento del aparato. Asegúrese de que el cable de retención esté anclado a la pared con seguridad para evitar lesiones.

Precaución

Las instrucciones del fabricante de los aparatos móviles Y el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54, o Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1 para la ubicación y las distancias a los materiales combustibles deben seguirse cuando el aparato esté conectado a la línea de gas y mientras esté en uso.

Advertencia

El conector es para uso en el aparato original solamente en la ubicación original. NO REUSE el conector cuando se reemplace un aparato o se traslada a otro lugar. El traslado del aparato dentro de la misma huella de la cocina es aceptable para usar el mismo.